

Ydeevnedeklaration

WaterCare Ø800 Pumpebrønd til sort spildevand - 223190699

Nr.: DoP_DK_223190699

Gyldig fra: 2026.04.27

| Identifikation | |
|------------------------------------|--|
| 1. Produktnavn | WaterCare Ø800 Pumpebrønd til sort spildevand |
| 2. Varenummer | 223190699 |
| 3. Anvendelse | Produkt til pumpning af sort spildevand |
| 4. Fabrikant | WaterCare ApS Stejlebjergvej 14 DK - 5610 Assens Denmark Tlf: +45 70 25 65 37 Web: www.watercare.dk |
| 5. Repræsentant | - |
| 6. System til vurdering og kontrol | (EU) Nr. 305/2011 jf. bilag V. |
| 7. Standard | DS/EN 12050-2:2001 |
| 8. Teknisk vurdering | Ikke relevant |



Varenummer: 223190699

| 9. Deklareret ydeevne | | |
|--|---|---|
| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | Tekniske specifikationer |
| Dimensioner | Ø800 x 2000 mm | - |
| Materiale | PE | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 6 (Annex B) |
| Vægt | < 120 kg | - |
| Vandtæthed (Water tightness) | Ingen lækage | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 4.4 jf. 8.5 |
| Lugtæthed (Odourtightness) | Kræver egnet dæksel/løsning | - |
| Støjniveau (Noise level) | NPD | Lydtryksniveau under grænseværdier jf. 98/37/EF |
| Pumpeeffektivitet (Lifting effectiveness) | | |
| Pumpe | Pedrollo TRm 2.2 AP | Se pumpekurve |
| Rørføring (Pipe connections) | Ø63 Indløb & DN50 udluftning iht. installationsvejledning | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 5.2 |
| Ventilation (Ventilation) | Påbores selv | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 5.4 |
| Minimum strømningshastighed (Minimum flow velocity) | 1,86 m/s ved 1,0 bar | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 5.5 |
| Minimum passage for faste stoffer (Minimum solids passage) | 40 mm | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 5.6 |
| Minimum brugbar volumen (Minimum useful volume) | 175 l | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 3.3 |

Ydeevnedeklarationen fortsætter på s. 2

| 9. Deklareret ydeevne - fortsat | | |
|--|--|-----------------------------|
| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | Tekniske specifikationer |
| Yderligere punkter til Holdbarhed (Durability) | | |
| - Fastgørelseskomponenter (Fixing devices) | Passed | DS/EN 12050-2:2001 pkt. 5.3 |
| 10. Overensstemmelser | Ydeevne for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2 (s. 1), er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9 (s. 1 og 2). Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant der er anført i punkt 4 (s. 1). | |

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Assens, d. 27.04.2026


Jonas Groth, Civilingeniør